



Turbin

Knutfoss Kraftverk Grong Nord-Trøndelag

Eierselskap: Knutfoss Kraft AS

Eiere :
50% Harald Rossetness
30% Tor Arild Elstad
20% Østerås

Nøkkeldata:

- Fall: 61 m
- Qm 5,0 m³/s
- Qt : 10,0 m³/s
- Rørgate GRP 2000/1360m
- P : 5000 KW
- 1 Francis 3333 kW
- 1 Francis 1666 kW
- E : 16,5 GWh
- Kostnad – 38 mill kr
- Kr/GWh – 2,30

Byggetid:

Ca. 20 måneder

Byggeår:

2007-2009

Finansiering:

Sparebank 1 Midt-Norge



Turbin



Kontrollanlegg



Innløpsventil



Generator